



PLANTA BAIXA – PPCI
ESC. 1:75

QUADRO DE SIMBOLÓGIA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA		BLOCO AUTÔNOMO COM 02 PROJ. 55W CADA
	EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PO - 20BC		ROTA DE FUGA

SIMBOLÓGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO			
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1	E PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA PARA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA	TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P2	PROIBIDO PRODUIR CHAMA	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA PARA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA	TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA, PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE ALERTA			
A2	CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS
A5	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERCEM RISCO DE CHOQUE
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			
S1	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA SER FIXADA EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5M
S2			INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L=2,0M
S3			INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
S12	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE SETA OU NADEN, OU AMBOS
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME			
E5	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E12	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS (HIDRANTES E EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00m X 1,00 m) FUNDO: VERMELHA (0,70m X 0,70m) PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (LARGURA=0,15m)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO
E2	COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ALARME DE INCÊNDIO, DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP



UBS TIPO II
PROJ. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
PLANTA BAIXA

PSCIP	Escala: INDICADA	ART n.º: 2620251955858
Folha: 01/01	Dados e Observações: 30/10/2025: PROJETO INICIAL	

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02	
Proprietário: MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP	
Endereço: RUA ALCIDES ALVES FERREIRA, S/N	
Município: ORINDIÚVA	Estado: SP

PROPRIETÁRIO
MIRELLI CRISTINA LETTE RUIVERI MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO PELO PROJETO
JOSEMAR NASCIMENTO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 137818/SP - SP